



Reģ.Nr. 40008004744
A/S „Swedbank”, konts: LV29HABA00140J056533
Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048
Tālr:26459631, lmb@lmb.lv



Reģ.Nr. 40008038810
A/S „Swedbank”, konts: LV78HABA0551031721687
Bruņinieku iela 73F- 10, Rīga, LV-1009
Tālr. 28659881, lkga@lkga.lv

**Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrijai**
e-pasts: pasts@em.gov.lv

2019. gada 4. jūlijā

Nr. 19/12

Par noteikumu projektu Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"" (VSS-660)

Latvijas Mēriņieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas 20.06.2019. izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"" (turpmāk – Noteikumu projekts), un **kopumā to atbalsta**, tomēr izsakām arī dažus iebildumus un priekšlikumus:

1. Iebilstam pret stingri noteiktu Galveno būvasu nospraušanas akta saturu. Faktiskā darbu izpildē bieži tiek prasīts norādīt papildus informāciju. Bez tam, spēkā esošā normatīvā akta 2. pielikuma Piezīmju 4. punkts paredz iespēju papildināt informāciju, ja tas nepieciešamas noteiktam objektam. Tāpēc piedāvājam Noteikumu projekta 2. pielikuma Piezīmju 3. punktu izteikt šādā redakcijā:

"3. Akta pielikumos ietver šādu minimālā apjoma informāciju:"

2. Iebilstam pret Noteikumu projekta 2. pielikuma Piezīmju 3.1.1. punkta redakciju, kas faktiski nosaka ierobežotu metodi būvasu nospraušanai, t.i. ar GNSS. Pie tam netiek prasīts uzrādīt pozicionēšanas pastāvīgo bāzes staciju, bet tikai sistēmas nosaukumu. Piedāvājam šī punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"3.1.1. ... izmantoto ģeodēziskā tīkla punktu numurus vai pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju nosaukumus;"

3. Jebkura punkta telpisko stāvokli plaknē nosaka divas koordinātas, tas attiecas arī uz koordinātu tīkla krustpunktiem. Tāpēc iebilstam pret Noteikumu projekta 2. pielikuma Piezīmju 5.2.6. punkta piedāvāto redakciju un aicinām izvairīties no sliktās prakses uzrādīt tikai vienu "x" vai "y" koordinātu plānā. Piedāvājam 2. pielikuma Piezīmju 5.2.6. punktu izteikt šādā redakcijā:

"3.2.6. koordinātu tīkla krustpunktus ar 10 centimetru soli plānā un vismaz viena koordinātu tīkla krustpunkta koordinātām;"

4. Atkarībā no būves ģeotelpiskā novietojuma valstī, noteikta ietekme ir mēroga koeficientam Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā Transversālā Merkatora projekcijā (LKS-92-TM). Aicinām saglabāt principu, ka dokumentācijā tiek uzdoti apvidū nosakāmie attālumi, nevis attālumi starp punktu koordinātām plaknē. Tāpēc piedāvājam Noteikumu projekta 2. pielikuma Piezīmju 3.2.9. punktu papildināt ar teikumu šādā redakcijā:

"Visi attālumi plānā uzrādīti, izslēdzot LKS-92 TM plaknes projekcijas sagrozījumus.";

5. Lai ievērotu konsekvenci Noteikumu projekta 2. pielikuma 3.2.9. punktā, ierosinām terminu "būvprojekts" aizstāt ar "būvniecības ieceres dokumentācija".



Reģ.Nr. 40008004744
A/S „Swedbank”, konts: LV29HABA00140J056533
Āzenes iela 16-105, Rīga, LV-1048
Tāl. 27859181, lmb@lmb.lv



Reģ.Nr. 40008038810
A/S „Swedbank”, konts: LV78HABA0551031721687
Brīvības iela 134-6, Rīga, LV-1012
Tāl. 29269970, lkga@lkga.lv

LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova

LKGA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Klīve 29140014